



Schweizerische Brandschutz-Zulassung Homologation suisse de protection incendie

Schweizerische Bescheinigung der Anwendbarkeit Attestation suisse autorisant l'utilisation

No Z 9002

<p>Gruppe 246 Groupe 246</p> <p>Gesuchsteller Requérant</p> <p>Hersteller Fabricant</p> <p>Produkt Produit</p> <p>Beschrieb Description</p> <p>Anwendung Utilisation</p> <p>Unterlagen Documentation</p> <p>Prüfbestimmungen Conditions d'exam.</p> <p>Beurteilung Appréciation</p>	<p>Brandschutzabschlüsse für Förderanlagen Fermetures coupe-feu pour installations de transport</p> <p>Peter Büttner Engineering Hinterdorfstrasse 14 CH-8918 Unterlunkhofen</p> <p>ABS Sicherungst.GmbH DE-55129 Mainz</p> <p>ABS 989</p> <p>Brandabschluss von bahngebundenen Förderanlagen für den Einbau in Wände: Dmin=240mm Decken: Dmin=180mm</p> <p>Wände: Bmax=2200mm, Hmax=2200mm Decken: Bmax= 900mm, Hmax= 900mm</p> <p>Prüfbericht TU Braunschweig Nr. 3426/3393 vom 10.09.1993, 3426/3393-1 vom 30.08.1994, gem. DIN 4102</p> <p>VKF AEAI</p> <p>Feuerwiderstandsklasse T 90 Classe de résistance au feu</p>	<p>Ersetzt BZU vom 08.01.2001 Remplace HPI du</p> <p>Fermeture coupe-feu pour installations de transport liées aux rails, à incorporer dans parois: Emin=240mm plafonds: Emin=180mm</p> <p>parois: Bmax=2200mm, Hmax=2200mm plafonds: Bmax= 900mm, Hmax= 900mm</p>
---	--	--

Gültigkeitsdauer
Durée de validité 31.12.2011

Anzahl Seiten 1
nombre de pages



Zulassungsstelle der kantonalen Brandschutzbehörden
Organisme d'homologation des autorités cantonales de protection incendie

Vereinigung Kantonalen Feuerversicherungen
Association des établissements cantonaux d'assurance incendie

T. Abegg

J. Rappo

Abegglen

Rappo



Brandschutz-Zertifikat Certificat de protection incendie

Schweiz. Bescheinigung der Normenkonformität/Attestation suisse de conformité aux normes

No N 9002

Gruppe 246 Groupe 246	Brandschutzabschlüsse für Förderanlagen Fermetures coupe-feu pour installations de transport	
Gesuchsteller Requérant	Peter Büttner Engineering Hinterdorfstrasse 14 CH-8918 Unterlunkhofen	Ersetzt BZ vom 08.01.2001 Remplace CPI du
Hersteller Fabricant	ABS Sicherungst.GmbH DE-55129 Mainz	
Produkt Produit	ABS 989	
Unterlagen Documentation	Prüfbericht TU Braunschweig Nr. 3426/3393 vom 10.09.1993, 3426/3393-1 vom 30.08.1994, gem. DIN 4102	
Prüfbestimmungen Conditions d'exam.	VKF AEAI	
Beurteilung Appréciation	Feuerwiderstandsklasse Classe de résistance au feu	T 90
Gültigkeitsdauer Durée de validité	31.12.2011	



Schweizerischer Zertifizierungsdienst
S Service suisse de certification
CE Servizio svizzero di certificazione
C Swiss Certification Service
Akkreditierungsnummer SCEsp 007

Vereinigung Kantonaler Feuerversicherungen
Akkreditierte Zertifizierungsstelle nach SN EN 45011
Association des établissements cantonaux d'assurance incendie
Organisme de certification accrédité selon SN EN 45011

T. Abegg

Abegglen

J. Rapp

Rappo

3001 Bern, 16.11.2006